

Prüfprotokoll /Test report

Bezeichnung: (Description)	Leuchte Inotec SN 8500-25 LED J/SV IP65 (Ballschusspr)	Datum: (Date)	02.02.2018
Gegenstand: (Subject)	Inotec SN 8500-25 LED J/SV IP65		
Zeichnungs-Nr.: (Drawing-No.)	0	Änderungsindex: (Modification status)	0
Auftraggeber: (Building owner)	Wunsch, Thomas	PSP/Kst.: (PSP/Cost unit)	2017-0111
Auftrags-Nr.: (Order-No.)	180138-AU01	Abt.: (Department)	ELAB
Grund: (Reason)	Ballschußprüfung an Deckenanbauleuchte im Auftrag von Inotec Angebotsnummer 2017-0111		
Prüfer: (Name of tester)	Bart Ramaekers		
Abt.: (Dep.)	ELAB		

Prüfling: (Test Object)

TK-Nr.	Rev.	Bezeichnung - Trilux	Menge	Hersteller	Bezeichnung	Serial-Nr.
				Inotec	Leuchte Inotec SN 8500-25 LED J/SV IP65	

Prüfungen: (Tests)

Pos.	Disziplin	Prüfanforderung	Ergebnis
1	Leuchte Inotec SN 8500-25 LED J/SV IP65_Ballschussprüfung	Ballschussprüfung	Bestanden

Bemerkung zum Auftrag: (Remark)

Gemäß DIN 18032-3 wird die Ballwurfsicherheit von Leuchten nach VDE 0710 Teil 13 überprüft.

Ergebnis: (Test result)

Die Leuchte erfüllt die Anforderungen an die Ballwurfsicherheit und kann entsprechend gekennzeichnet werden.



Kennzeichnung für ballwurfsichere Leuchten
nach VDE 0710 Teil 13

Detaillierte Ergebnisse und Fotos sind in den jeweiligen einzelnen Arbeitspaketprotokollen enthalten:



- 180138-AU01+ELAB01_Balls_Leuchte Inotec SN 8500-25 LED J-SV IP65_Ballschussprüfung

Anmerkung: Eine Prüfung mit einem Hockeyball für Wandanbauelemente wurde nicht durchgeführt.

Eine Wiederholungsprüfung mit ZG.-konformen Prüfling wird empfohlen: (An additional test with Subject which confirms to drawing is advised)		ist nicht erforderlich: (is not necessary)	
---	--	--	--

Hinweis: Prüfmuster werden nach 7 Tagen verschrottet, bitte rechtzeitig abholen!

Note: Test subject(s) will be scrapped after 7 day, please pick up in time!

Unterschrift (Signs) (a)Prüfer (tester); (b)Nachprüfung (doublecheck)	 15.02.2018	15.02.2018 
--	---	--